ООО «Рязаньпроект»

390044, г. Рязань, Московское шоссе, 20
тел./факс: (4912) 377274, 306600

Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
№ САРК RU.0001.441770
действителен до 30 сентября 2014 года
Письмо ФГУП ВНИИФТРИ № 434-25/7410 от 01.12.2010

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер ООО «Рязаньпроект»
_____ **О.В. Новичков**

Протокол лабораторных испытаний.

№ 23/СМ от « 21 » июля 2011 г.

1. Наименование предприятия, организации: ООО «Завод ТЕХНО»

2. Юридический адрес: 391000 г. Рязань, район Восточный промузел, 21, стр. 58.

3. Наименование образца (проб), дата изготовления: Минераловатная теплоизоляционная плита РОКЛАЙТ

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Завод ТЕХНО»
Страна: Россия

5. Время и дата отбора: «12» июля 2011 года. « 10 » час 00 мин.

6. Ф.И.О., должность лица производивший отбор: Техник-лаборант ЦЗЛ Капралова М.В.

7. Условия доставки образов: А/транспортом заказчика.

Доставлен в ИЛЦ: « 13» июля 2011 года « 12 » час 00 мин.

8. Дополнительные сведения: Отбор произведен в присутствии начальника смены Фомина В.Г. Замеры МАДГИ - 0,12 мкЗв/час

9. НД на продукцию: ТУ 5762-043-17925162-2006

10. НД регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:
-ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

Радиологические исследования.

Регистрационный № 396 в журнале; № 23 Протоколов испытаний.

№ п/п	Определяемые показатели.	Результаты исследований (Бк/кг).	Величина допустимого уровня (Бк/кг).	НД на методы исследований.
1.	2.	3.	4.	5.
Среднее значение по 5-ти измеренным пробам:				
1.	Ra-226	13,44±4,16		ГОСТ-30108-94; МР «Измерение активности гамма - излучающих радионуклидов на сцинтилляционном спектрометре» 1993 г.
2.	Th-232	3,95±3,97		
3.	K-40	80,89±41,61		
$A_{эфф.}$		26±8	**370**	

Исследования проводил:

Инженер Кулаков О.В.

Вывод по результатам исследований:

Исследованный образец минераловатной теплоизоляционной плиты РОКЛАЙТ, представленный ООО «Завод ТЕХНО» относится к первому классу строительных материалов в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

Начальник ЛРК Бухенская Е. Ю.

Перепечатка протокола или его части без разрешения отдела радиационного контроля ООО «Рязаньпроект» не допускается и считается не действительной.

ООО «Рязаньпроект»

390044, г. Рязань, Московское шоссе, 20
тел./факс: (4912) 377274, 306600

Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
№ САРК RU.0001.441770
действителен до 30 сентября 2014 года
Письмо ФГУП ВНИИФТРИ № 434-25/7410 от 01.12.2010

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер ООО «Рязаньпроект»
О.В. Новичков

Протокол лабораторных испытаний.

№ 24/СМ от « 21 » июля 2011 г.

1. Наименование предприятия, организации: ООО «Завод ТЕХНО»

2. Юридический адрес: 391000 г. Рязань, район Восточный промузел, 21, стр. 58.

3. Наименование образца (проб), дата изготовления: Минераловатная теплоизоляционная плита ТЕХНО марок: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ, ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ, ТЕХНОБЛОК ОПТИМА, ТЕХНОБЛОК ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, ТЕХНОВЕНТ ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н25 ТЕХНОРУФ Н30, ТЕХНОРУФ Н35, ТЕХНОРУФ Н40, ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН, ТЕХНОРУФ Н 35 КЛИН, ТЕХНОРУФ Н40 КЛИН, ТЕХНОРУФ Н30 ВЕНТ, ТЕХНОРУФ Н35 ВЕНТ, ТЕХНОРУФ Н40 ВЕНТ, ТЕХНОРУФ 45, ТЕХНОРУФ 50, ТЕХНОРУФ 60, ТЕХНОРУФ 70, ТЕХНОРУФ В50, ТЕХНОРУФ В60, ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ В60 УКЛОН, ТЕХНОРУФ В70 ТЕХНОПЛАСТ, ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС Л, ТЕХНОАКУСТИК, ТЕХНОФЛОР ГРУНТ, ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, ТЕХНОФЛОР ПРОФ, ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН, ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН С, ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН К.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Завод ТЕХНО»
Страна: Россия

5. Время и дата отбора: «12» июля 2011 года. « 10 » час 00 мин.

6. Ф.И.О., должность лица производивший отбор: Техник-лаборант ЦЗЛ Капралова М.В.

7. Условия доставки образов: А/транспортом заказчика.

Доставлен в ИЛЦ: « 13» июля 2011 года « 12 » час 00 мин.

8. Дополнительные сведения: Отбор произведен в присутствии начальника смены Фомина В.Г. Замеры МАДГИ - 0,12 мкЗв/час

9. НД на продукцию: ТУ 5762-043-17925162-2006

10. НД регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку:
-ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

Радиологические исследования.

Регистрационный № 397 в журнале; № 24 Протоколов испытаний.

№ п/п	Определяемые показатели.	Результаты исследований (Бк/кг).	Величина допустимого уровня (Бк/кг).	НД на методы исследований.
1.	2.	3.	4.	5.
Среднее значение по 5-ти измеренным пробам:				
1.	Ra-226	7,47±3,77		ГОСТ-30108-94; МР «Измерение активности гамма - излучающих радионуклидов на сцинтилляционном спектрометре» 1993 г.
2.	Th-232	7,62±4,06		
3.	K-40	89,10±41,09		
$A_{эфф.}$		25±7	**370**	

Исследования проводил:

Инженер Кулаков О.В.

Вывод по результатам исследований:

Исследованный образец минераловатной теплоизоляционной плиты ТЕХНО марок: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ, ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ, ТЕХНОБЛОК ОПТИМА, ТЕХНОБЛОК ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, ТЕХНОВЕНТ ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н25 ТЕХНОРУФ Н30, ТЕХНОРУФ Н35, ТЕХНОРУФ Н40, ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН, ТЕХНОРУФ Н 35 КЛИН, ТЕХНОРУФ Н40 КЛИН, ТЕХНОРУФ Н30 ВЕНТ, ТЕХНОРУФ Н35 ВЕНТ, ТЕХНОРУФ Н40 ВЕНТ, ТЕХНОРУФ 45, ТЕХНОРУФ 50, ТЕХНОРУФ 60, ТЕХНОРУФ 70, ТЕХНОРУФ В50, ТЕХНОРУФ В60, ТЕХНОРУФ В60 ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ В60 УКЛОН, ТЕХНОРУФ В70 ТЕХНОПЛАСТ, ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС Л, ТЕХНОАКУСТИК, ТЕХНОФЛОР ГРУНТ, ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, ТЕХНОФЛОР ПРОФ, ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН, ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН С, ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН К. , представленный ООО «Завод ТЕХНО» относится к первому классу строительных материалов в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

Начальник ЛРК Бухенская Е. Ю.

Перепечатка протокола или его части без разрешения отдела радиационного контроля ООО «Рязаньпроект» не допускается и считается не действительной.