Открытое акционерное общество
"Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений -
ЦНИИПромзданий"

ОАО «ЦНИИПромзданий»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
т. 482-4506; ф. 482-4306; e-mail:cniipz@cniipz.ru;
http://www.cniipz.ru
ОКПО 02495342, ОГРН 1027739344544,
ИНН/КПП 7713006939/771301001

11.12.2007 № 1529/3-6

На № 01.02.744 от 06.12.2007 г.

Руководителю Службы Технической
поддержки Компании "ТехноНИКОЛЬ»

г-ну С.Н. Колдашеву

На Ваш запрос сообщаем следующее: испытаниями рулонного наплавляемого материала "Техноэластмост С" (ТУ 5774-004-17925-162-2003) на воздействие химических сред: кислоты, щелочи и соли, проведенными в 2005 году в соответствии с «Методикой испытания долговечности гидроизоляционных материалов для подземных частей зданий и сооружений», установлено, что материал показал высокую стойкость к воздействию 15%-ных растворов щелочи (NaOH), кислоты (H_2SO_4) и соли (NaCl). Физико-механические характеристики материала после воздействия на него агрессивных сред практически не изменились, что позволяет принять условную долговечность гидроизоляции из этого материала равной максимально возможной для данной методики испытаний, не менее 40 лет.

Материал может быть рекомендован для применения в кровлях зданий и сооружений различного назначения, а также для устройства гидроизоляции частей зданий и сооружений.

Зам. генерального директора
ОАО "ЦНИИПромзданий" С.М. Гликин

Исп. А.А. Шитов
тел. 482-42-54