СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00399/23

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «УРСА Евразия» (ООО «УРСА ЕВРАЗИЯ»),
Адрес (место нахождения): 196191, Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 168,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 196191, Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 168,
ОГРН 1047815007338, ИНН 7810316291, Телефон: +7(812)313-72-72, Адрес электронной почты: ursa-russia@ursa.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «УРСА Евразия» (ООО «УРСА ЕВРАЗИЯ»),
Адрес (место нахождения): 196191, Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 168,
Адрес производства: 142204, Россия, Московская обл., г. Серпухов, ш. Московское, дом 96;
174211, Россия, Новгородская обл., Чудовский район, г. Чудово, ул. Восстания, дом 10,
ОГРН 1047815007338, ИНН 7810316291.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна URSA GEO, марок: URSA П-15 (37 PN), URSA П-20 (34 PN), URSA П-30 (32 PN), URSA П-35 (32 PN ER), URSA П-45 (31 PN), URSA П-60 (30 PN), URSA М-25 (34 RN), URSA 33 RN, изготовленные в соответствии с ТУ 5763-001-71451657-2004 с изм. 1-11 «Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна URSA GEO». Серийный выпуск.	Код ОКПД2:	23.99.19.110
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № С-7/04-2023 от 19.04.2023 г. (ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», 140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10 (Аттестат ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г.).
Акты о результатах анализа состояния производства: № 1316-1/23 от 15.03.2023 г., № 1316-2/23 от 16.03.2023 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Относится к негорючим (НГ) материалам, при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.6 метод I).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	21.04.2023	по	20.04.2028

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации		Умрихина Ольга Васильевна
М.П.		
Эксперт (эксперты)		Марутаев А.В.