ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

# ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.09.П.011754.12.13 Дата 19. 12. 2013 г.

На основании заявления № 10242 от 05.12.2013

Организация-изготовитель: филиал ООО "ЗАВОД ТЕХНО" г. Заинск
Адрес: 423520, РТ, г.Заинск УЛ. Автозаводская, д.7 ( Россия )

Импсртёр (поставщик), получатель: филиал ООО "ЗАВОД ТЕХНО" г. Заинск
Адрес: 423520, РТ, г.Заинск УЛ. Автозаводская, д.7 ( Россия )

Наименование продукции: Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5762-049-17925162-2006 "Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ" с изм. № 1,2,3.

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, доверенность, ТУ 5762-049-17925162-2006 "Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ" с изм. № 1,2,3, протокол испытаний, договор аренды, регистрационные свидетельства

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав продукции: минеральная вата, водорастворимые синтетические смолы (фенолформальдегидные), гидрофобизирующие добавки, модифицирующие добавки.

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №950/950П от 13.11.2013 г.

№ 052924

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2013 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|---|---|---|
| Интенсивность запаха образца в естественных условиях, баллы | 1 | не более 2 |
| Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более | 6,4 | 15,0 |
| Аммиак, мг/м3, не более | менее 0,001 | 0,04 |
| Спирт метиловый, мг/м3, не более | менее 0,001 | 0,50 |
| Формальдегид, мг/м3, не более | менее 0,001 | 0,01 |
| Фенол, мг/м3, не более | менее 0,001 | 0,003 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг): | 84,3 | до 370 |

Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.
Ограничений при использовании не требуется.

Область применения: **Предназначены для использования в качестве не нагружаемого теплозвукоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах в горизонтальном, наклонном и вертикальном положении**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В производстве использовать СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз и специальной одежды согласно Типовым отраслевым нормам. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч.**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ**
**соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

**Главный врач**
**(заместитель главного врача)** **Иваненко А.В.**
Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ М.П. Сафонкина С.Г.
Ф. И. О.

Эксперт (эксперты) **Руднева Е. А.**

**Строкова С. Ю.**