Открытое акционерное общество
Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений

АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»

127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
Тел./Факс 482-45-06; e-mail: zniipz@zniipz.dol.ru

03.07.2000 № 3-6/540

На № _____ от _____

Зам. директора
АО "Технониколь"
г-ну Горелову Ю.А.
129110, Москва, Олимпийский пр-т, 22

По Вашему запросу АО "ЦНИИПромзданий" провел испытание образца кровельного ковра из наплавляемого рулонного материала "унифлекс" марок ХПП (нижний слой) и ТКП (верхний слой с крупнозернистой посыпкой), наклеенные на огрунтованное основание под кровлю из цементно-песчаного раствора марки "100". При понижении температуры до минус 60°С в кровельном ковре не обнаружено каких-либо дефектов: отслоений от основания, трещин (микротрещин) в приклеивающих слоях "унифлекса", что связано, видимо, с высокой эластичностью "унифлекса" (с основой из стеклоткани), позволяющей релаксировать температурные напряжения в ковре.

В связи с изложенным АО "ЦНИИПромзданий" считает возможным применение "унифлекса" ХПП и ТКП с основой из стеклоткани в IУ климатическом поясе России.

Зам. генерального директора — С.М. Гликин

Рук. отдела кровель — А.М. Воронин