Научно-Исследовательский Институт Строительной Физики (НИИСФ РААСН)
Research Institute of Building Physics (NIISF RAABS)

Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН)
Russian Academy of Architecture and Building Science (RAABS)

ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аттестат аккредитации в САРК Госстандарта России № 41336-99/06.
Действителен до 30 августа 2009 г.

г. Москва

Исх. №05/1020 от 05.10.2007 г.

На № 01.02.633 от 05.10.2007 г.

О применении материала «Техноэласт-Альфа» для устройства противорадоновой защиты зданий

Руководителю Службы технической поддержки
Управления Производством Корпорации
«ТехноНИКОЛЬ» Колдашеву С.Н.

Согласно результатам проведенных НИИСФ РААСН испытаний коэффициент диффузии радона в материале «Техноэласт-Альфа» не превышает $1{,}1 \times 10^{-10}$ м^2/с, что позволяет рекомендовать данный материал для устройства высокоэффективной противорадоновой защиты зданий.

«Техноэласт-Альфа» дополняет перечень рулонных изоляционных материалов, рекомендуемых для устройства радоноизолирующих мембран, приведенный в Пособии к МГСН 2.02-97 «Проектирование противорадоновой защиты жилых и общественных зданий», М.: Москомархитектура, 1998.

Директор НИИСФ РААСН Осипов Г.Л.

Исп. Гулабянц Л.А.
(495) 482-39-65

Россия, 127238, Москва, Локомотивный проезд, д. 21, Тел.: **482 4076**, Факс: **482 4060.** E-mail: niisf@ipc.ru
21 Lokomotivny pr., 127238, Moscow, Russia, Tel.: **482 4076**, Fax: **482 4060**