ООО «Завод Технофлекс»
390042, Россия, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 5
тел.: +7 (4912) 911-292; факс: +7 (4912) 911-288
e-mail: secretary@tflx.tn.ru
ИНН 6229024796, КПП 622901001

Исх. № 51 от 24.03.2022 г.

По месту требования

Протокол периодических испытаний № 188 033 от 24 марта 2022 г.

Техноэластмост С ЭМП

ТУ5774-004-17925162-2003 изм 1

Дата испытания: 24 марта 2022 г.

Задание на смену ЗД0000001074 от 23.03.2022 11:54:06

Номер партии:2185
Бригада 14 (Сердюченко)

РЯЗ(ТФ)_Линия_3

Подразделение:
Производство

	Показатель	Ед.Изм.	Норма	1	2	3	Среднее
ГОСТ 31898-1	**Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, вдоль**	Н		**300**	**318**	**312**	**309**
ГОСТ 31898-1	**Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, поперек**	Н		**323**	**303**	**308**	**313**

Начальник ОТК

ООО "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС" ОТК г. РЯЗАНЬ

Сосков С.А