РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ68.В.01342 (номер сертификата соответствия) ТР 1386942 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО» (ООО «Завод ТЕХНО»).
Адрес: 390000, Россия, Рязанская область, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр.58.
ОГРН: 1046213008170. Телефон: +74912911240, факс: +74912911232.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХНО»
Адрес: 390000, Россия, Рязанская область, г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр.58.
Филиал завода-изготовителя: Филиал ООО «Завод ТЕХНО» 454081, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Валдайская, 5. Телефон: +73512115106, факс: +73512115106.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом.VI, комн.1-4. Фактический адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 24, стр. 3, тел. +7(499) 677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 19.04.2013г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОБОКС , плотностью от 30 до 195 кг/м³, с содержанием органических веществ не более 4,5%, марки согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0551217), выпускаемые по ТУ 5762-014-74182181-2013.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6224

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г. и N 185-ФЗ от 02.07.2013г.). Приложение, таблицы 3, 27. ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0: Негорючий материал (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчет сертификационных испытаний № ПБ-642/11-2014 от 20.11.2014 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011, адрес: 125319, Москва г., Аэропортовская 1-я ул., дом 6, корпус 6, оф. 1-4.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.ИС56.К00331 от 20.11.2014 г., выдан ОС АНО «Центр Менеджмента качества и сертификации», рег. № РОСС RU.0001.13ИС56.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.12.2014 по 04.12.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Д.Л. Голубева

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» www.opcion.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 0145/003/003 ФНС РФ УРОВЕНЬ 1Б ТЕЛ. (495) 726 4742 г. МОСКВА, 2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ68.В.01342

(обязательная сертификация)

ТР 0551217
(учетный номер бланка)

Приложение №1
Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6224 6806 10 000 8	Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОБОКС плотностью от 30 до 195 кг/м³, с содержанием органических веществ не более 4,5%, марки:	ТУ 5762-014-74182181-2013
	ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ, ИЗОБОКС ЛАЙТ, ИЗОБОКС ИНСАЙД, ИЗОБОКС ВЕНТ, ИЗОБОКС ФАСАД, ИЗОБОКС РУФ Н, ИЗОБОКС РУФ, ИЗОБОКС РУФ В, ИЗОБОКС СЭНДВИЧ СТАНДАРТ, ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ОПТИМА, ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ПРОФ.	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.А. Григорьев
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — Д.Л. Голубева
подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru СПЕЦИЗАКАЗ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УФОНЕНЬЮ 10, ТЕЛ. 8 (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2013 г.